

附件 1

城市水厂一览表 (2021 年)

序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	楚雄市第二水厂	楚雄市九龙甸水库、西静河水库	郑素梅	18987822615
2	楚雄市观音山水厂	楚雄市九龙甸水库、西静河水库	郑素梅	18987822615
3	楚雄市永安水厂	楚雄市团山水库	李琨	13638770087
4	楚雄市供排水公司 第四自来水厂	楚雄市青山嘴水库	丁超	18187837111
5	大姚县自来水厂	大姚县大坝水库	周春学	15987801233
6	禄丰市万泉供水有 限责任公司	禄丰市西河水库	唐志丹	0878-4122611
7	牟定县自来水厂	牟定县共和镇庆丰水库	董廷波	0878-5211111
8	南华县集中供水管 理所	南华县兴隆坝水库、龙山水库	鲁海涛	13987834116
9	南华县自来水厂	南华县兴隆坝水库、老厂河水库	高中雄	13577806617
10	双柏县城区自来水 厂	双柏县法脿镇李方村水库、月牙 埂水库、小石桥水库，妥甸镇新 华水库	毕世彪	18908780096
11	武定县自来水厂	武定县狮山镇古柏村委会石将军 龙潭	李冬梅	14736815008 0878-8711277
12	武定县狮山镇鸿盛 供水有限公司	武定县狮山镇恕德村委会恕德村 龙潭	徐文峰	15331502666 0878-8835480
13	姚安县白花冲水厂	姚安县大麦地水库（左门乡）	孙凤云	13638749269
14	永仁县自来水厂	永仁县自来水厂（尼白租水库）	胡雅洁	0878-6712473
15	元谋县自来水公司	元谋县元马镇资源圃后山水库	杜向阳	13577803953

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心

填报人：肖朝香

单位负责人：胡秋凌

填报时间：2021 年 12 月 23 日

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表 (第 4 季度)

序号	采样地点	序号	采样地点
01	楚雄市疾控中心	19	双柏县花果林场小区
02	黄记私房菜	20	武定县狮山镇中新街 70 号
03	楚云香小吃店	21	武定县狮山镇狮山大道小区 (二次供水)
04	楚雄市汇鑫广场土老帽农家菜	22	武定县狮山镇金沙社区新村巷 24 号
05	大姚县物资局门口	23	武定县狮山镇香水社区办公楼 (二次供水)
06	禄丰市城南小学	24	姚安县栋川镇兴苑小区 A4 区 18 号
07	禄丰移动公司	25	姚安县栋川镇北街 4 号
08	禄丰市人民医院	26	姚安县栋川镇南街 128 号
09	禄丰市金山镇翡翠湾小区	27	姚安县栋川镇金马街 110 号
10	禄丰市疾控中心	28	永仁县永定小学
11	牟定迎世艺术幼儿园	29	永仁县永定镇苴却社区卫生室
12	牟定县牟尼完小	30	永仁县疾控中心检验科
13	南华县中医医院	31	元谋县元马镇龙湖壹号欣鲜花店
14	南华县龙川镇火星社区	32	元谋县元马镇翠芸街烟缘商店
15	南华县龙川镇斗山社区	33	元谋县元马镇能禹街羊鱼汤火锅店
16	南华县城建局	34	元谋县黄瓜园水厂
17	双柏县水厂办公室	35	元谋县黄瓜园街母娅电瓶商店
18	双柏县鹤名堂		

填报单位 (公章): 楚雄州疾控中心

填报人: 肖朝香

单位负责人: 胡积凌

填报时间: 2021 年 12 月 23 日

附件 3

城市水厂出厂水质信息

(第 4 季度)

序号	水厂名称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浊度 (NTU -散射 浊度单 位)	臭和 味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异 臭味	无	≤3	游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
01	楚雄市第二水厂	2021.12.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	2.29	0.49	
02	楚雄市观音山水厂	2021.12.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.08	0.91	
03	楚雄市永安水厂	2021.12.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.85		0.13
04	楚雄市第四自来水厂	2021.12.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.15	1.05	
05	大姚县自来水厂	2021.11.16	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.20	无	无	2.56	0.464	
06	禄丰市万泉供水有限公司	2021.12.14	1	未检出	未检出	未检出	5	0.89	无	无	1.25	0.50	

07	牟定县自来水有限公司水厂	2021.11.29	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	5.8	0.78	无	无	0.33	0.36	
08	南华县集镇供水管理所	2021.11.04	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1	-1	无	无	1.13	1.8	
09	南华县自来水厂	2021.11.04	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1	-1	无	无	1.15	0.7	
10	双柏县城区自来水厂	2021.10.19	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.5	无	无	2.92	0.30	
11	武定县自来水厂	2021.10.05	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	-1	0.31	无	无	0.59	0.35	
12	武定县鸿盛供水有限公司	2021.10.05	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	-1	0.42	无	无	0.74	0.40	
13	姚安县白花冲水厂	2021.11.25	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.80	0.31	
14	永仁县自来水厂	2021.10.09	4	未检出	未检出	未检出	未检出	8	1	无	无	1.30	0.14	
15	元谋县自来水公司清水池	2021.11.20	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	0.49	0.3	

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心

填报人：肖朝香

单位负责人：胡秋凌

填报时间：2021 年 12 月 23 日

附件 4

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第 4 季度）

序 号	采样点名称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏 菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色 度单 位)	浊度度 (NTU- 散射度单 位)	臭和 味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异 臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
01	楚雄市疾控中心	2021.12.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.26	0.05	
02	黄记私房菜	2021.12.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	0.267	0.05	
03	楚云香小吃店	2021.12.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.94		0.08
04	楚雄市汇鑫广场土老帽 农家菜	2021.12.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.34	0.30	
05	大姚县物资局门口	2021.11.16	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.1	无	无	0.640	0.117	

06	禄丰市城南小学	2021.12.14	2	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.42	无	无	1.22	0.10	
07	禄丰移动公司	2021.12.14	1	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.39	无	无	1.23	0.50	
08	禄丰市人民医院	2021.12.14	1	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.44	无	无	1.24	0.50	
09	禄丰市金山镇翡翠湾小区	2021.12.14	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.49	无	无	1.25	0.10	
10	禄丰市疾控中心	2021.12.14	1	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.77	无	无	1.20	0.10	
11	牟定迎世艺术幼儿园	2021.11.29	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	6.86	0.80	无	无	0.28	0.06	
12	牟定县牟定完小	2021.11.29	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	6.12	0.80	无	无	0.30	0.07	
13	南华县中医医院	2021.11.04	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1	-1	无	无	1.32	0.18	
14	南华县龙川镇火星社区	2021.11.04	20	未检出	未检出	未检出	未检出	1	-1	无	无	1.37	0.18	
15	南华县龙川镇斗山社区	2021.11.04	30	未检出	未检出	未检出	未检出	1	-1	无	无	1.24	0.2	
16	南华县城建局	2021.11.04	10	未检出	未检出	未检出	未检出	1	-1	无	无	1.49	0.2	
17	双柏县水厂办公室	2021.10.19	29	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.4	无	无	2.82	0.05	-
18	双柏县鹅名堂	2021.10.19	17	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.4	无	无	2.76	0.05	-

19	双柏县花果林场小区	2021.10.19	29	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.7	无	无	2.50	0.05	-
20	武定县狮山镇中新街70号	2021.10.05	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	-1	0.3	无	无	0.58	0.05	
21	武定县狮山镇狮山大道小区(二次供水)	2021.10.05	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	-1	0.4	无	无	0.55	0.05	
22	武定县狮山镇金沙社区新村巷24号	2021.10.05	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	-1	0.45	无	无	0.70	0.40	
23	武定县狮山镇香水社区办公楼(二次供水)	2021.10.05	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	-1	0.44	无	无	0.81	0.35	
24	姚安县栋川镇兴苑小区A4区18号	2021.11.25	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.90	0.06	
25	姚安县栋川镇北街4号	2021.11.25	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.58	0.05	
26	姚安县栋川镇南街128号	2021.11.25	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.80	0.06	
27	姚安县栋川镇金马街110号	2021.11.25	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	1.85	0.05	
28	永仁县永定小学	2021.10.09	15	未检出	未检出	未检出	未检出	9	1	无	无	1.26		0.04
29	永仁县苴却社区卫生室	2021.10.09	21	未检出	未检出	未检出	未检出	10	1	无	无	1.27		0.03
30	永仁县疾控中心检验科	2021.10.09	12	未检出	未检出	未检出	未检出	9	1	无	无	1.13		0.04
31	元谋县元马镇珑湖壹号丽欣鲜花店	2021.11.20	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	0.32	0.05	

32	元谋县元马镇翠芸街烟缘商店	2021.11.20	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	0.32	0.05	
33	元谋县元马镇能禹街羊鱼汤火锅店	2021.11.20	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	0.32	0.05	
34	元谋县黄瓜园水厂	2021.11.20	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	0.32	0.05	
35	元谋县黄瓜园街母娅电瓶商店	2021.11.20	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	无	0.49	0.05	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯） $\geq 0.05\text{mg/L}$ ；二氧化氯（ ClO_2 ） $\geq 0.02\text{mg/L}$ 。
2、检出大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：楚雄州疾病预防控制中心

填报人：肖朝香

单位负责人：胡积庆

填报时间：2021年12月23日